

社のホールはしもと

多目的室 照明設備・備品リスト

2017年10月現在

品名	名称	仕様等	備考
照明操作卓 (丸茂LIGHTING BOARD LB-B24)	プリセットフェーダー	24本×3段(固定パッチ)	タッチスイッチ付 段マスターはありません
	グループフェーダー	6本	客席後方2階調整室
遠方操作卓(音響ワゴン)	グループフェーダー	6本	本卓との切り替えです
	客電調光スイッチ	1組	残値設定できます
サスペンションライト	1サス 500wフレネル×4	2kw×2回路(4台コンモ) 昇降ステージ前方部分のフラット地明かり	天井固定 吊替え、回路変更不可能
	2サス 500wフレネル×6	2kw×3回路(中、外、大外 各2台) 昇降ステージ後方部分のフラット地明かり	昇降しません
シーリングライト	500wtツ×6	2kw×2回路(中2台、外4台) 昇降ステージ部分のフラット前明り	天井固定ボタン吊り 昇降しません
	500wtツ×1	2kw×1回路 上手ネライ	
	500wtツ×1	2kw×1回路 下手ネライ	
	500wフレネル×2	2kw×1回路(2台コンモ) 看板ネライ	
フロアーコンセント	FC	2kw×4回路 C型20Aコンセント×上下各4	舞台袖 上下コンモです
	FC奥	2kw×4回路 C型20Aコンセント×上下各4	昇降ステージ奥 上下コンモです
遠方操作卓(音響ワゴン) コネクター盤	客席後方	1箇所	設置は8F多目的室内のみ
	舞台下袖	1箇所	
客席後方2階調整室(9F)	ピンスポット	メタルハライド250w×2	
	調整室コンセント	2kw×4回路 C型20A×4	調光可能
	映写分電盤より	平行2口15A×10	

注意

上記以外のケーブル・スタンド・スポット(LH等)の移動備品、色等はありません。
 SUS・CLのシュート等の作業は、移動式タワーを使用する高所作業になります。シュートをする方以外に2名配置が必要です。
 なおアタリを変更した場合、利用時間内に原状復帰していただきます。

社のホールはしもと

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1ミウヰ橋本7F TEL 042-775-3811 FAX 042-700-2666